


ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

| | |
|----------------|--|
| LICITACIÓN No: | SDAPA-LPN-07/2021 No. Compranet LO-810007998-E12-2021 |
| OBJETO: | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN CAPTACIONES CON EQUIPO DE TELEMETRIA, INCLUYE: ESTACIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN (MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO Y/O ULTRASÓNICO Y GABINETE PARA TELEMETRIA) DE 3", 4", 6", 8", 10" Y 12" DE DIÁMETRO. (27 MACROMEDIDORES, 4 DE 3", 4 DE 4", 6 DE 6", 5 DE 8", 6 DE 10" Y 2 DE 12" DE DIÁMETRO EN CAPTACIONES Y REBOMBOS DEL SISTEMA) |
| LUGAR Y FECHA: | GÓMEZ PALACIO, DGO., A 19 DE OCTUBRE DE 2021. |

Acta que se formula, siendo las **11:00 horas** en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la Junta convocada por el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación y en la Ley y su Reglamento de Obras publicas y servicios relacionados con las mismas y a lo dispuesto en las bases de **Licitación Publica Nacional No. SDAPA-LPN-07/2021**, se reunieron en: las oficinas que ocupa la Dirección del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., ubicada en Av. Victoria No. 544 Nte., Col. Centro de la Ciudad de Gómez Palacio, Dgo., los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta.

El acto fue presidido por el **ARQ. CARLOS EDUARDO GALLARDO RAMIREZ** con el cargo de Coord. De Licitaciones Y **ING. TERESA VERONICA GALVAN GOMEZ** con el cargo de Coordinadora de Contratos y control de obra, quien actúa a nombre y representación del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, Dgo, designado quien al inicio de esta junta comunico a los asistentes que de conformidad a las Bases.

Las Personas (Empresas) que asistieron al acto y se acreditaron participantes como se menciona en bases:

| No. | NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZON SOCIAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE | FIRMAS (EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE AL NUMERO) |
|-----|--|--|
| 1 | SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GRUPO DOS, S.A. DE C.V. | 1  |

El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., hace la siguiente precisión:

Aclaraciones de la Convocante

| No. | PREGUNTAS | No. | |
|-----|--|-----|--|
| 1 | El Sistema Descentralizado de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, Dgo. (SIDEAPA), hace los señalamientos siguientes: | 1 | <ul style="list-style-type: none"> Se ratifica la fecha de la apertura de las propuestas será en día 26 de octubre de 2021 a las 08:00 horas. SIDEAPA comenta que todo excedente de material deberá de depositarse en lugares previamente autorizados dentro del Municipio. |

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

| | |
|----------------|--|
| LICITACIÓN No: | SDAPA-LPN-07/2021 No. Compranet LO-810007998-E12-2021 |
| OBJETO: | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN CAPTACIONES CON EQUIPO DE TELEMETRIA, INCLUYE: ESTACIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN (MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO Y/O ULTRASÓNICO Y GABINETE PARA TELEMETRÍA) DE 3", 4", 6", 8", 10" Y 12" DE DIÁMETRO. (27 MACROMEDIDORES, 4 DE 3", 4 DE 4", 6 DE 6", 5 DE 8", 6 DE 10" Y 2 DE 12" DE DIÁMETRO EN CAPTACIONES Y REBOMBEO DEL SISTEMA) |
| LUGAR Y FECHA: | GÓMEZ PALACIO, DGO., A 19 DE OCTUBRE DE 2021. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Los señalamientos a considerar en la vialidad para resguardo y seguridad de la misma con el paso vehicular, e indica que todas las Normas de seguridad requeridas en el Procedimiento de la obra que se requiera para el resguardo del personal de la empresa y de terceros, será única y exclusivamente responsabilidad de la Empresa Ganadora. La Persona Física y/o Moral que resulte Ganadora deberá presentar el acuse de recepción de estar al corriente de sus obligaciones fiscales, al momento de la firma del contrato. <p>SIDEAPA hace las siguientes aclaraciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> El Licitante deberá de incorporar de su Anexo Técnico una relación de los contratos que haya celebrado con dependencia publicas y/o privadas lo cual deberá de acreditar con copia de los contratos y de actas de entrega recepción, así como copia de contratos en vigentes. Se hace la aclaración que la Junta de Aclaraciones es el día 19 de octubre de 2021 a las 11:00 de la A.M. como lo marca el resumen de la convocatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 07 de octubre de 2021, bajo el Número de Licitación LO-810007998-E12-2021. |
|--|--|--|--|

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

| | |
|----------------|---|
| LICITACIÓN No: | SDAPA-LPN-07/2021 No. Compranet LO-810007998-E12-2021 |
| OBJETO: | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN CAPTACIONES CON EQUIPO DE TELEMETRIA, INCLUYE: ESTACIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN (MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO Y/O ULTRASÓNICO Y GABINETE PARA TELEMETRÍA) DE 3",4",6",8",10"Y 12"DE DIÁMETRO.(27 MACROMEDIDORES, 4 DE 3", 4 DE 4", 6 DE 6", 5 DE 8", 6 DE 10" Y 2 DE 12" DE DIÁMETRO EN CAPTACIONES Y REBOMBEO DEL SISTEMA) |
| LUGAR Y FECHA: | GÓMEZ PALACIO, DGO., A 19 DE OCTUBRE DE 2021. |

**Soluciones de Tecnología Grupo
Dos S.A. de C.V.**

3. En el Apartado I.1 de la convocatoria dice: La presente licitación es de carácter nacional y le corresponde el No. SDAPA-LPN-06/2021 y debe decir: **La presente licitación es de carácter nacional y le corresponde el No. SDAPA-LPN-07/2021.**

1.-Con respecto a los 2 tipos de medidores mencionados en las bases, ¿Será necesario 1 de cada uno en cada sitio de la fuente de abastecimiento?

El Licitante deberá Suministrar un Sistema de Medición de Caudal para Agua Tipo Electromagnético o Ultrasónico, los que deberán contar con las características, Especificaciones y Certificaciones requeridas en Cumplimiento a la Norma Mexicana **NMX-AA-179-SCFI-2018.**

2.Favor de aclarar sobre la prueba del medidor a ofertar ¿Cuándo se haría y en donde?

Favor de apegarse al apartado 7.- Muestras y Pruebas de la convocatoria, las pruebas se realizarán después de la apertura de las propuestas.

3.En cuanto al anexo de especificaciones técnicas en el número IV, **No. 9** donde es requerido 3 contratos mínimo de

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

| | |
|----------------|---|
| LICITACIÓN No: | SDAPA-LPN-07/2021 No. Compranet LO-810007998-E12-2021 |
| OBJETO: | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN CAPTACIONES CON EQUIPO DE TELEMETRÍA, INCLUYE: ESTACIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN (MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO Y/O ULTRASÓNICO Y GABINETE PARA TELEMETRÍA) DE 3",4",6",8",10"Y 12"DE DIÁMETRO.(27 MACROMEDIDORES, 4 DE 3", 4 DE 4", 6 DE 6", 5 DE 8", 6 DE 10" Y 2 DE 12" DE DIÁMETRO EN CAPTACIONES Y REBOMBES DEL SISTEMA) |
| LUGAR Y FECHA: | GÓMEZ PALACIO, DGO., A 19 DE OCTUBRE DE 2021. |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>medidores, ¿Podría sustituirse por equipo de telemetría?</p> <p>Los licitantes deberán apegarse a los requerimientos del sistema de gestión de la información y a los conceptos señalados en la Convocatoria y podrá incluir documentación adicional que considere en su propuesta y que este relacionada con la convocatoria.</p> <p>4. ¿Solo será capacitación o puesta en operación de los equipos por medio de capacitación?</p> <p>Los licitantes deben de considerar la capacitación y la puesta de operación de los equipos, en apego a la convocatoria.</p> <p>5. En el apartado 3.1 de normatividades en la página 9 ¿A que se refieren con una carta de justificación técnica del W270?</p> <p>Los licitantes deberán cumplir con los requerimientos de las bases de licitación, al respecto el contratista deberá suministrar un sistema de medición de caudal para agua tipo electromagnético o ultrasónico, los que deberán contar con las características, especificaciones y certificaciones requeridas en cumplimiento a la norma mexicana NMX-AA-179-SCFI-2018</p> <p>6. En el apartado 4 de asesoría directa del proveedor página 9 ¿A qué se refieren en cuanto a atención en corto tiempo y cuál es ese corto tiempo?</p> |
|--|--|---|

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES




| | |
|----------------|---|
| LICITACIÓN No: | SDAPA-LPN-07/2021 No. Compranet LO-810007998-E12-2021 |
| OBJETO: | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN CAPTACIONES CON EQUIPO DE TELEMETRIA, INCLUYE: ESTACIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN (MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO Y/O ULTRASÓNICO Y GABINETE PARA TELEMETRIA) DE 3",4",6",8",10"Y 12"DE DIÁMETRO.(27 MACROMEDIDORES, 4 DE 3", 4 DE 4", 6 DE 6", 5 DE 8", 6 DE 10" Y 2 DE 12" DE DIÁMETRO EN CAPTACIONES Y REBOMBEO DEL SISTEMA) |
| LUGAR Y FECHA: | GÓMEZ PALACIO, DGO., A 19 DE OCTUBRE DE 2021. |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Los licitantes deberán cumplir con los requerimientos de convocatoria, los licitantes deberán proponer el tiempo de atención y dar cumplimiento a las características, Especificaciones y Certificaciones y requeridas en Cumplimiento a la Norma Mexicana NMX-AA-179-SCFI-2018.</p> <p>7. En el punto 6 de la página 11. La forma de acceso al sistema GIS para transferir información, ¿Qué protocolo será necesario?</p> <p>El protocolo a utilizar será propuesto por el Licitante y deberá contar con las características, Especificaciones y Certificaciones y requeridas en Cumplimiento a la Norma Mexicana NMX-AA-179-SCFI-2018.</p> <p>8. En el numeral 2.2 se comenta que el equipo debe tener batería de respaldo ¿Cuál es el tiempo requerido de respaldo?</p> <p>El medidor ofertado por el Licitante electromagnético o ultrasónico, deberán contar con las características, especificaciones y <u>certificaciones requeridas en cumplimiento a la norma mexicana NMX-AA-179-SCFI-2018</u>.</p> |
|--|--|--|

El funcionario que preside este acto pregunta a los representantes de las empresas que asistieron a esta junta de aclaraciones si todas sus dudas y cuestionamientos les fueron resueltas satisfactoriamente.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

| | |
|----------------|---|
| LICITACIÓN No: | SDAPA-LPN-07/2021 No. Compranet LO-810007998-E12-2021 |
| OBJETO: | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN CAPTACIONES CON EQUIPO DE TELEMETRIA, INCLUYE: ESTACIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN (MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO Y/O ULTRASÓNICO Y GABINETE PARA TELEMETRÍA) DE 3",4",6",8",10"Y 12"DE DIÁMETRO.(27 MACROMEDIDORES, 4 DE 3", 4 DE 4", 6 DE 6", 5 DE 8", 6 DE 10" Y 2 DE 12" DE DIÁMETRO EN CAPTACIONES Y REBOMBEO DEL SISTEMA) |
| LUGAR Y FECHA: | GÓMEZ PALACIO, DGO., A 19 DE OCTUBRE DE 2021. |

| POR LOS LICITANTES, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES. | | |
|--|--|---|
| No. | NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO RAZON SOCIAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE | FIRMAS (EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE AL NÚMERO) |
| 1 | Teresa V. Galván Gomez |  |
| 2 | Carlos E. Gallardo Ramirez |  |
| 3 | Soluciones de Tecnología Grupo Dv SA de CV Ing. Roberto Kelly Völker Santos |  |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |

FIN